

実総アリーナLED照明改修事業質問書に対する回答書

令和8年6月10日回答

番号	資料名等	質問事項	回答
1	要領・P2 3 日置市内業者の活用	「設計・施工・維持管理等を実施」とありますが、維持管理はどのような業務を指すのでしょうか。設置後に維持管理を定期的に行うことでしょうか。その場合、今回のプロポーザルに維持管理料を設定する必要がありますか。また、その場合の期間のご提示もお願いします。	本業務における「維持管理」とは、受注者が提示する照明器具の保証期間内における対応を指しており、定期的な保守点検等の実施を求めるものではありません。なお、メーカー標準の保証期間を超えた長期保証をご提案いただく場合は、それに伴う維持管理費用の有無や条件等も含めてご提案ください。期間についての指定はございません。
2	要領・P7 (7) 審査項目 電力使用量・CO ₂ 排出量の削減	<ul style="list-style-type: none"> ・CO₂排出量の削減効果とありますが、基準となる二酸化炭素排出係数と月々の電気使用量の数値のご提示をお願いします。 ・LED導入に伴う費用、経済効果の資料作成において、実総アリーナが契約している電気の基本料金と従量料金についてご提示をお願いいたします。 ・併せまして年間使用時間、既存設備の消費電力と台数のご提示をお願いします。 	後日、別途ご提示します。
3	仕様書・P1 2 事業者選定	各種業務に（維持管理業務）と記載されていますが、どれくらいの範疇、程度を指しますか？	番号1の回答と同じです。
4	仕様書・P4 3 LED照明器具の仕様等 (3) 設置工事 シ	<p>①設計照度分布図は、受注後の必要な場合だけ作成でいいですか？</p> <p>②同様に照度シミュレーションは必要ですか？</p>	<p>①お見込みのとおりです。</p> <p>②必要ではありません。</p>
5	仕様書・P4 3 LED照明器具の仕様等 (3) 設置工事 タ	照明設置前後の照度計による測定とありますが、照度測定の方法はどのようなになりますか。	JIS Z 9127 スポーツ照明基準の屋内運動場照明に準拠してください。
6	仕様書・P4 3 LED照明器具の仕様等 (3) 設置工事 テ	アスベスト含有の恐れがある場合、場所での作業については、方法、費用ともに別途適切な方法を協議させていただいて良いですか？	本事業は、アスベストを含有しているとみなして作業していただくため、費用の変更は想定しておりません。
7	要領・P8 (7) 審査項目 実績体制評価 類似業務の実績	プレゼンテーション（企画提案書）に、施工会社以外に設計会社の実績の記載は必要ですか？	必要ではありません。

番号	資料名等	質問事項	回答
8	仕様書・P1 3 LED照明器具の仕様等	①実総アリーナ内の照明改修の範囲をご教示ください。 (アリーナ内・外、事務所、トイレ、更衣室など) ②LED改修対象となる照明器具について、既設照明器具一覧表(メーカー・型式・図面・仕様書・数量)及び照明配置図をご提供いただけますか。	①実総アリーナ及び建物に付帯しているもの全ての照明器具が対象です。 ②閲覧にて対応します。
9	仕様書・P2 3 LED照明器具の仕様等 (1) 実総アリーナ高天井照明仕様	①遠隔地(事務所)から各ポールのON/OFF及び調光制御可能な製品とありますが、事務所の位置、既設LAN環境及び通信回線の利用可否をご教示ください。 ②「各ポール」とは高天井照明グループ毎の制御を指すものか、個別器具単位の制御を指すものかご教示ください。	①利用可能です。 ②高天井照明グループ毎です。
10	仕様書・P1 1 基本事項 (3) 工事期間	①実総アリーナ内は、工事期間の制約(2026/12/7~2027/1/22)がありますが、対象は高天井のみでしょうか。②制約期間中は、作業員以外立入禁止にできますでしょうか。	①実総アリーナ及び建物に付帯しているもの全てが対象です。 ②実総アリーナ管理人の執務スペースを確保する必要があるため、発注後に協議させていただきます。
11	仕様書・P1 3 (1) 実総アリーナ高天井照明仕様	実総アリーナ高天井照明の取付高さ及び梁下高さをご教示ください。 1000lux確保のため照明選定に必須となります。	閲覧にて対応します。
12	仕様書・P3 3 LED照明器具の仕様等(3)設置工事	詳細提案に際し現地調査・確認が必要となります。 個別に施設側へ依頼してよろしいでしょうか。	差し支えございません。