

水質検査表

令和7年度水質検査計画

水道施設名

吹上町中原 長田公園

No	項目	令和7年度検査頻度												基準値	2022/01/01～ 3年間の最大値		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
1	一般細菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	100	2
2	大腸菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	検出されないこと	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物					○										0.003	0.0003未満
4	水銀及びその化合物					○										0.0005	0.00005未満
5	セレン及びその化合物					○										0.01	0.001未満
6	鉛及びその化合物					○										0.01	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物					○										0.01	0.001
8	六価クロム化合物					○										0.02	0.002未満
9	亜硝酸態窒素					○										0.04	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		○			○				○				○		0.01	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		○			○				○				○		10	1.3
12	フッ素及びその化合物					○										0.8	0.09
13	ホウ素及びその化合物					○										1.0	0.1未満
14	四塩化炭素					○										0.002	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン					○										0.05	0.005未満
16	トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					○										0.04	0.004未満
17	ジクロロメタン					○										0.02	0.002未満
18	テトラクロロエチレン					○										0.01	0.001未満
19	トリクロロエチレン					○										0.01	0.001未満
20	ベンゼン					○										0.01	0.001未満
21	塩素酸		○			○				○				○		0.6	0.09
22	クロロ酢酸		○			○				○				○		0.02	0.002未満
23	クロロホルム		○			○				○				○		0.06	0.005
24	ジクロロ酢酸		○			○				○				○		0.03	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン		○			○				○				○		0.1	0.007
26	臭素酸		○			○				○				○		0.01	0.001未満
27	総トリハロメタン		○			○				○				○		0.1	0.015
28	トリクロロ酢酸		○			○				○				○		0.03	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン		○			○				○				○		0.03	0.005
30	ブロモホルム		○			○				○				○		0.09	0.002
31	ホルムアルデヒド		○			○				○				○		0.08	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物					○										1.0	0.01未満
33	アルミニウム及びその化合物					○										0.2	0.02未満
34	鉄及びその化合物					○										0.3	0.03未満
35	銅及びその化合物					○										1.0	0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物					○										200	12.0
37	マンガン及びその化合物					○										0.05	0.003
38	塩化物イオン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	200	11.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)					○										300	38
40	蒸発残留物		○			○				○				○		500	133
41	陰イオン界面活性剤					○										0.2	0.02未満
42	ジェオスミン					○										0.00001	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール					○										0.00001	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤					○										0.02	0.005未満
45	フェノール類					○										0.005	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3	0.4
47	pH値	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5.8 ~ 8.6	7.6
48	味	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	異常でないこと	異常なし
49	臭気	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	異常でないこと	異常なし
50	色度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5	0.5
51	濁度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2	0.2未満
		9	23	9	9	51	9	9	23	9	9	23	9	項目数			

水質検査表

令和7年度水質検査計画

水道施設名

吹上町中原 大汝牟遅神社

No	項目	令和7年度検査頻度												基準値	2022/01/01～ 3年間の最大値		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
1	一般細菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	100	4
2	大腸菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	検出されないこと	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物					○										0.003	0.0003未満
4	水銀及びその化合物					○										0.0005	0.00005未満
5	セレン及びその化合物					○										0.01	0.001未満
6	鉛及びその化合物					○										0.01	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物					○										0.01	0.001未満
8	六価クロム化合物					○										0.02	0.002未満
9	亜硝酸態窒素					○										0.04	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		○			○				○				○		0.01	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		○			○				○				○		10	1.1
12	フッ素及びその化合物					○										0.8	0.08
13	ホウ素及びその化合物					○										1.0	0.1未満
14	四塩化炭素					○										0.002	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン					○										0.05	0.005未満
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					○										0.04	0.004未満
17	ジクロロメタン					○										0.02	0.002未満
18	テトラクロロエチレン					○										0.01	0.001未満
19	トリクロロエチレン					○										0.01	0.001未満
20	ベンゼン					○										0.01	0.001未満
21	塩素酸		○			○				○				○		0.6	0.12
22	クロロ酢酸		○			○				○				○		0.02	0.002未満
23	クロロホルム		○			○				○				○		0.06	0.011
24	ジクロロ酢酸		○			○				○				○		0.03	0.004
25	ジブロモクロロメタン		○			○				○				○		0.1	0.005
26	臭素酸		○			○				○				○		0.01	0.001未満
27	総トリハロメタン		○			○				○				○		0.1	0.021
28	トリクロロ酢酸		○			○				○				○		0.03	0.004
29	ブロモジクロロメタン		○			○				○				○		0.03	0.007
30	ブロモホルム		○			○				○				○		0.09	0.001未満
31	ホルムアルデヒド		○			○				○				○		0.08	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物					○										1.0	0.01未満
33	アルミニウム及びその化合物					○										0.2	0.02未満
34	鉄及びその化合物					○										0.3	0.03未満
35	銅及びその化合物					○										1.0	0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物					○										200	11.6
37	マンガン及びその化合物					○										0.05	0.001未満
38	塩化物イオン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	200	12.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)					○										300	34
40	蒸発残留物		○			○				○				○		500	117
41	陰イオン界面活性剤					○										0.2	0.02未満
42	ジェオスミン					○										0.00001	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール					○										0.00001	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤					○										0.02	0.005未満
45	フェノール類					○										0.005	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3	0.6
47	pH値	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5.8 ~ 8.6	7.7
48	味	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	異常でないこと	異常なし
49	臭気	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	異常でないこと	異常なし
50	色度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5	1.1
51	濁度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2	0.2未満
		9	23	9	9	51	9	9	23	9	9	23	9			項目数	

水質検査表

令和7年度水質検査計画

水道施設名

吹上町湯之浦 田の神公園

No	項目	令和7年度検査頻度												基準値	2022/01/01～ 3年間の最大値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
1	一般細菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	100	0
2	大腸菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	検出されないこと	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物					○								0.003	0.0003未満
4	水銀及びその化合物					○								0.0005	0.00005未満
5	セレン及びその化合物					○								0.01	0.001未満
6	鉛及びその化合物					○								0.01	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物					○								0.01	0.001未満
8	六価クロム化合物					○								0.02	0.002未満
9	亜硝酸態窒素					○								0.04	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		○			○			○			○		0.01	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		○			○			○			○		10	0.3
12	フッ素及びその化合物					○								0.8	0.08未満
13	ホウ素及びその化合物					○								1.0	0.1未満
14	四塩化炭素					○								0.002	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン					○								0.05	0.005未満
16	トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					○								0.04	0.004未満
17	ジクロロメタン					○								0.02	0.002未満
18	テトラクロロエチレン					○								0.01	0.001未満
19	トリクロロエチレン					○								0.01	0.001未満
20	ベンゼン					○								0.01	0.001未満
21	塩素酸		○			○			○			○		0.6	0.12
22	クロロ酢酸		○			○			○			○		0.02	0.002未満
23	クロロホルム		○			○			○			○		0.06	0.010
24	ジクロロ酢酸		○			○			○			○		0.03	0.004
25	ジブロモクロロメタン		○			○			○			○		0.1	0.005
26	臭素酸		○			○			○			○		0.01	0.001未満
27	総トリハロメタン		○			○			○			○		0.1	0.017
28	トリクロロ酢酸		○			○			○			○		0.03	0.004
29	ブロモジクロロメタン		○			○			○			○		0.03	0.006
30	ブロモホルム		○			○			○			○		0.09	0.001未満
31	ホルムアルデヒド		○			○			○			○		0.08	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物					○								1.0	0.01未満
33	アルミニウム及びその化合物		○			○			○			○		0.2	0.04
34	鉄及びその化合物					○								0.3	0.03未満
35	銅及びその化合物					○								1.0	0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物					○								200	10.5
37	マンガン及びその化合物					○								0.05	0.001未満
38	塩化物イオン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	200	10.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)					○								300	32
40	蒸発残留物					○								500	97
41	陰イオン界面活性剤					○								0.2	0.02未満
42	ジェオスミン					○								0.00001	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール					○								0.00001	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤					○								0.02	0.005未満
45	フェノール類					○								0.005	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3	0.6
47	pH値	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5.8 ~ 8.6	7.9
48	味	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	異常でないこと	異常なし
49	臭気	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	異常でないこと	異常なし
50	色度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5	0.5
51	濁度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2	0.2未満
		9	24	9	9	51	9	9	24	9	9	24	9	項目数	

水質検査表

令和7年度水質検査計画

水道施設名

吹上町中原 日置市吹上人工芝サッカー場

No	項目	令和7年度検査頻度												基準値	2023/08/01～ 3年間の最大値		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
1	一般細菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	100	0
2	大腸菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	検出されないこと	検出されない
3	カドミウム及びその化合物		○			○				○				○		0.003	0.0003未満
4	水銀及びその化合物		○			○				○				○		0.0005	0.00005未満
5	セレン及びその化合物		○			○				○				○		0.01	0.001未満
6	鉛及びその化合物		○			○				○				○		0.01	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物		○			○				○				○		0.01	0.001未満
8	六価クロム化合物		○			○				○				○		0.02	0.002未満
9	亜硝酸態窒素		○			○				○				○		0.04	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		○			○				○				○		0.01	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		○			○				○				○		10	7.3
12	フッ素及びその化合物		○			○				○				○		0.8	0.09
13	ホウ素及びその化合物		○			○				○				○		1.0	0.1未満
14	四塩化炭素		○			○				○				○		0.002	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン		○			○				○				○		0.05	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		○			○				○				○		0.04	0.004未満
17	ジクロロメタン		○			○				○				○		0.02	0.002未満
18	テトラクロロエチレン		○			○				○				○		0.01	0.001未満
19	トリクロロエチレン		○			○				○				○		0.01	0.001未満
20	ベンゼン		○			○				○				○		0.01	0.001未満
21	塩素酸	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0.6	0.78
22	クロロ酢酸		○			○				○				○		0.02	0.002未満
23	クロロホルム		○			○				○				○		0.06	0.012
24	ジクロロ酢酸		○			○				○				○		0.03	0.004
25	ジブロモクロロメタン		○			○				○				○		0.1	0.010
26	臭素酸		○			○				○				○		0.01	0.001未満
27	総トリハロメタン		○			○				○				○		0.1	0.036
28	トリクロロ酢酸		○			○				○				○		0.03	0.006
29	ブロモジクロロメタン		○			○				○				○		0.03	0.013
30	ブロモホルム		○			○				○				○		0.09	0.006
31	ホルムアルデヒド		○			○				○				○		0.08	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物		○			○				○				○		1.0	0.02
33	アルミニウム及びその化合物		○			○				○				○		0.2	0.02未満
34	鉄及びその化合物	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0.3	0.04
35	銅及びその化合物		○			○				○				○		1.0	0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物		○			○				○				○		200	15.8
37	マンガン及びその化合物	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0.05	0.003
38	塩化物イオン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	200	18.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		○			○				○				○		300	67
40	蒸発残留物		○			○				○				○		500	220
41	陰イオン界面活性剤		○			○				○				○		0.2	0.02未満
42	ジェオスミン		○			○				○				○		0.00001	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール		○			○				○				○		0.00001	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤		○			○				○				○		0.02	0.005未満
45	フェノール類		○			○				○				○		0.005	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3	0.6
47	pH値	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5.8 ~ 8.6	7.7
48	味	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	異常でないこと	異常なし
49	臭気	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	異常でないこと	異常なし
50	色度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5	0.8
51	濁度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2	0.2未満
		12	51	12	12	51	12	12	51	12	12	51	12			項目数	

水質検査表

令和7年度水質検査計画

水道施設名

吹上町永吉 榎下団地公園

No	項目	令和7年度検査頻度												基準値	2022/01/01～ 3年間の最大値		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
1	一般細菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	100	1
2	大腸菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	検出されないこと	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物					○										0.003	0.0003未満
4	水銀及びその化合物					○										0.0005	0.00005未満
5	セレン及びその化合物					○										0.01	0.001未満
6	鉛及びその化合物					○										0.01	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物					○										0.01	0.001
8	六価クロム化合物					○										0.02	0.002未満
9	亜硝酸態窒素					○										0.04	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		○			○				○				○		0.01	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		○			○				○				○		10	0.8
12	フッ素及びその化合物					○										0.8	0.08未満
13	ホウ素及びその化合物					○										1.0	0.1未満
14	四塩化炭素					○										0.002	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン					○										0.05	0.005未満
16	トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					○										0.04	0.004未満
17	ジクロロメタン					○										0.02	0.002未満
18	テトラクロロエチレン					○										0.01	0.001未満
19	トリクロロエチレン					○										0.01	0.001未満
20	ベンゼン					○										0.01	0.001未満
21	塩素酸		○			○				○				○		0.6	0.17
22	クロロ酢酸		○			○				○				○		0.02	0.002未満
23	クロロホルム		○			○				○				○		0.06	0.002
24	ジクロロ酢酸		○			○				○				○		0.03	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン		○			○				○				○		0.1	0.003
26	臭素酸		○			○				○				○		0.01	0.001未満
27	総トリハロメタン		○			○				○				○		0.1	0.008
28	トリクロロ酢酸		○			○				○				○		0.03	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン		○			○				○				○		0.03	0.002
30	ブロモホルム		○			○				○				○		0.09	0.001
31	ホルムアルデヒド		○			○				○				○		0.08	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物					○										1.0	0.01未満
33	アルミニウム及びその化合物					○										0.2	0.02未満
34	鉄及びその化合物					○										0.3	0.03未満
35	銅及びその化合物					○										1.0	0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物					○										200	9.9
37	マンガン及びその化合物					○										0.05	0.001未満
38	塩化物イオン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	200	10.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)					○										300	41
40	蒸発残留物		○			○				○				○		500	117
41	陰イオン界面活性剤					○										0.2	0.02未満
42	ジェオスミン					○										0.00001	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール					○										0.00001	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤					○										0.02	0.005未満
45	フェノール類					○										0.005	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3	0.3未満
47	pH値	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5.8 ~ 8.6	7.6
48	味	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	異常でないこと	異常なし
49	臭気	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	異常でないこと	異常なし
50	色度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5	0.5未満
51	濁度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2	0.2未満
		9	23	9	9	51	9	9	23	9	9	23	9	項目数			

水質検査表

令和7年度水質検査計画

水道施設名

吹上町田尻 坊野消防詰所

No	項目	令和7年度検査頻度												基準値	2022/01/01～ 3年間の最大値		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
1	一般細菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	100	3
2	大腸菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	検出されないこと	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物						○									0.003	0.0003未満
4	水銀及びその化合物						○									0.0005	0.00005未満
5	セレン及びその化合物						○									0.01	0.001未満
6	鉛及びその化合物						○									0.01	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物		○				○			○				○		0.01	0.009
8	六価クロム化合物						○									0.02	0.002未満
9	亜硝酸態窒素						○									0.04	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		○				○			○				○		0.01	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		○				○			○				○		10	0.3
12	フッ素及びその化合物						○									0.8	0.09
13	ホウ素及びその化合物						○									1.0	0.1未満
14	四塩化炭素						○									0.002	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン						○									0.05	0.005未満
16	トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン						○									0.04	0.004未満
17	ジクロロメタン						○									0.02	0.002未満
18	テトラクロロエチレン						○									0.01	0.001未満
19	トリクロロエチレン						○									0.01	0.001未満
20	ベンゼン						○									0.01	0.001未満
21	塩素酸		○				○			○				○		0.6	0.06未満
22	クロロ酢酸		○				○			○				○		0.02	0.002未満
23	クロロホルム		○				○			○				○		0.06	0.001未満
24	ジクロロ酢酸		○				○			○				○		0.03	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン		○				○			○				○		0.1	0.001未満
26	臭素酸		○				○			○				○		0.01	0.001未満
27	総トリハロメタン		○				○			○				○		0.1	0.001未満
28	トリクロロ酢酸		○				○			○				○		0.03	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン		○				○			○				○		0.03	0.001未満
30	ブロモホルム		○				○			○				○		0.09	0.001未満
31	ホルムアルデヒド		○				○			○				○		0.08	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物						○									1.0	0.01未満
33	アルミニウム及びその化合物						○									0.2	0.02未満
34	鉄及びその化合物						○									0.3	0.03未満
35	銅及びその化合物						○									1.0	0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物						○									200	12.9
37	マンガン及びその化合物						○									0.05	0.001未満
38	塩化物イオン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	200	10.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)						○									300	57
40	蒸発残留物		○				○			○				○		500	129
41	陰イオン界面活性剤						○									0.2	0.02未満
42	ジェオスミン						○									0.00001	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール						○									0.00001	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤						○									0.02	0.005未満
45	フェノール類						○									0.005	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3	0.3未満
47	pH値	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5.8 ~ 8.6	8.3
48	味	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	異常でないこと	異常なし
49	臭気	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	異常でないこと	異常なし
50	色度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5	0.5未満
51	濁度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2	0.2未満
		9	24	9	9	51	9	9	24	9	9	24	9			項目数	

水質検査表

令和7年度水質検査計画

水道施設名

吹上町入来 吹上地区公民館

No	項目	令和7年度検査頻度												基準値	2022/01/01～ 3年間の最大値	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
1	一般細菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	100	2
2	大腸菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	検出されないこと	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物					○								0.003	0.0003未満	
4	水銀及びその化合物					○								0.0005	0.00005未満	
5	セレン及びその化合物					○								0.01	0.001未満	
6	鉛及びその化合物					○								0.01	0.001未満	
7	ヒ素及びその化合物					○								0.01	0.001	
8	六価クロム化合物					○								0.02	0.002未満	
9	亜硝酸態窒素					○								0.04	0.004未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		○			○			○				○	0.01	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		○			○			○				○	10	4.5	
12	フッ素及びその化合物		○			○			○				○	0.8	0.19	
13	ホウ素及びその化合物					○								1.0	0.1未満	
14	四塩化炭素					○								0.002	0.0002未満	
15	1,4-ジオキサン					○								0.05	0.005未満	
16	トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					○								0.04	0.004未満	
17	ジクロロメタン					○								0.02	0.002未満	
18	テトラクロロエチレン					○								0.01	0.001未満	
19	トリクロロエチレン					○								0.01	0.001未満	
20	ベンゼン					○								0.01	0.001未満	
21	塩素酸		○			○			○				○	0.6	0.12	
22	クロロ酢酸		○			○			○				○	0.02	0.002未満	
23	クロロホルム		○			○			○				○	0.06	0.004	
24	ジクロロ酢酸		○			○			○				○	0.03	0.003未満	
25	ジブロモクロロメタン		○			○			○				○	0.1	0.008	
26	臭素酸		○			○			○				○	0.01	0.001未満	
27	総トリハロメタン		○			○			○				○	0.1	0.019	
28	トリクロロ酢酸		○			○			○				○	0.03	0.003未満	
29	ブロモジクロロメタン		○			○			○				○	0.03	0.004	
30	ブロモホルム		○			○			○				○	0.09	0.005	
31	ホルムアルデヒド		○			○			○				○	0.08	0.008未満	
32	亜鉛及びその化合物					○								1.0	0.01未満	
33	アルミニウム及びその化合物					○								0.2	0.02未満	
34	鉄及びその化合物					○								0.3	0.03未満	
35	銅及びその化合物					○								1.0	0.01未満	
36	ナトリウム及びその化合物					○								200	21.7	
37	マンガン及びその化合物					○								0.05	0.006	
38	塩化物イオン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	200	15.0	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		○			○			○				○	300	62	
40	蒸発残留物		○			○			○				○	500	220	
41	陰イオン界面活性剤					○								0.2	0.02未満	
42	ジェオスミン					○								0.00001	0.000001未満	
43	2-メチルイソボルネオール					○								0.00001	0.000001未満	
44	非イオン界面活性剤					○								0.02	0.005未満	
45	フェノール類					○								0.005	0.0005未満	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3	0.5	
47	pH値	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5.8 ~ 8.6	7.6	
48	味	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	異常でないこと	異常なし	
49	臭気	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	異常でないこと	異常なし	
50	色度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5	1.2	
51	濁度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2	0.4	
		9	25	9	9	51	9	9	25	9	9	25	9	項目数		

水質検査表

令和7年度水質検査計画

水道施設名

吹上町小野 小野自治公民館

No	項目	令和7年度検査頻度												基準値	2022/01/01～ 3年間の最大値		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
1	一般細菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	100	0
2	大腸菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	検出されないこと	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物					○										0.003	0.0003未満
4	水銀及びその化合物					○										0.0005	0.00005未満
5	セレン及びその化合物					○										0.01	0.001未満
6	鉛及びその化合物					○										0.01	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物					○										0.01	0.001未満
8	六価クロム化合物					○										0.02	0.002未満
9	亜硝酸態窒素					○										0.04	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		○			○				○				○		0.01	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		○			○				○				○		10	3.9
12	フッ素及びその化合物					○										0.8	0.08未満
13	ホウ素及びその化合物					○										1.0	0.1未満
14	四塩化炭素					○										0.002	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン					○										0.05	0.005未満
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					○										0.04	0.004未満
17	ジクロロメタン					○										0.02	0.002未満
18	テトラクロロエチレン					○										0.01	0.001未満
19	トリクロロエチレン					○										0.01	0.001未満
20	ベンゼン					○										0.01	0.001未満
21	塩素酸		○			○				○				○		0.6	0.06未満
22	クロロ酢酸		○			○				○				○		0.02	0.002未満
23	クロロホルム		○			○				○				○		0.06	0.001未満
24	ジクロロ酢酸		○			○				○				○		0.03	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン		○			○				○				○		0.1	0.001未満
26	臭素酸		○			○				○				○		0.01	0.001未満
27	総トリハロメタン		○			○				○				○		0.1	0.002
28	トリクロロ酢酸		○			○				○				○		0.03	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン		○			○				○				○		0.03	0.001未満
30	ブロモホルム		○			○				○				○		0.09	0.002
31	ホルムアルデヒド		○			○				○				○		0.08	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物					○										1.0	0.01未満
33	アルミニウム及びその化合物					○										0.2	0.02未満
34	鉄及びその化合物					○										0.3	0.03未満
35	銅及びその化合物					○										1.0	0.01
36	ナトリウム及びその化合物					○										200	21.3
37	マンガン及びその化合物					○										0.05	0.001未満
38	塩化物イオン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	200	23.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		○			○				○				○		300	79
40	蒸発残留物		○			○				○				○		500	243
41	陰イオン界面活性剤					○										0.2	0.02未満
42	ジェオスミン					○										0.00001	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール					○										0.00001	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤					○										0.02	0.005未満
45	フェノール類					○										0.005	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3	0.3未満
47	pH値	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5.8 ~ 8.6	7.3
48	味	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	異常でないこと	異常なし
49	臭気	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	異常でないこと	異常なし
50	色度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5	0.5未満
51	濁度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2	0.2未満
		9	24	9	9	51	9	9	24	9	9	24	9			項目数	

水質検査表

令和7年度水質検査計画

水道施設名

吹上町与倉 下与倉自治公民館

No	項目	令和7年度検査頻度												基準値	2022/01/01～ 3年間の最大値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
1	一般細菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	100	2
2	大腸菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	検出されないこと	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物					○								0.003	0.0003未満
4	水銀及びその化合物					○								0.0005	0.00005未満
5	セレン及びその化合物					○								0.01	0.001未満
6	鉛及びその化合物					○								0.01	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物					○								0.01	0.001
8	六価クロム化合物					○								0.02	0.002未満
9	亜硝酸態窒素					○								0.04	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		○			○			○				○	0.01	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		○			○			○				○	10	0.2
12	フッ素及びその化合物					○								0.8	0.08未満
13	ホウ素及びその化合物					○								1.0	0.1未満
14	四塩化炭素					○								0.002	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン					○								0.05	0.005未満
16	トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					○								0.04	0.004未満
17	ジクロロメタン					○								0.02	0.002未満
18	テトラクロロエチレン					○								0.01	0.001未満
19	トリクロロエチレン					○								0.01	0.001未満
20	ベンゼン					○								0.01	0.001未満
21	塩素酸		○			○			○				○	0.6	0.11
22	クロロ酢酸		○			○			○				○	0.02	0.002未満
23	クロロホルム		○			○			○				○	0.06	0.003
24	ジクロロ酢酸		○			○			○				○	0.03	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン		○			○			○				○	0.1	0.004
26	臭素酸		○			○			○				○	0.01	0.001未満
27	総トリハロメタン		○			○			○				○	0.1	0.011
28	トリクロロ酢酸		○			○			○				○	0.03	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン		○			○			○				○	0.03	0.005
30	ブロモホルム		○			○			○				○	0.09	0.001
31	ホルムアルデヒド		○			○			○				○	0.08	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物					○								1.0	0.01未満
33	アルミニウム及びその化合物					○								0.2	0.02未満
34	鉄及びその化合物					○								0.3	0.03未満
35	銅及びその化合物					○								1.0	0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物					○								200	9.9
37	マンガン及びその化合物					○								0.05	0.010
38	塩化物イオン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	200	8.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)					○								300	33
40	蒸発残留物					○								500	100
41	陰イオン界面活性剤					○								0.2	0.02未満
42	ジェオスミン					○								0.00001	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール					○								0.00001	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤					○								0.02	0.005未満
45	フェノール類					○								0.005	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3	0.3
47	pH値	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5.8 ~ 8.6	7.9
48	味	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	異常でないこと	異常なし
49	臭気	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	異常でないこと	異常なし
50	色度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5	0.9
51	濁度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2	0.2未満
		9	22	9	9	51	9	9	22	9	9	22	9	項目数	

水質検査表

令和7年度水質検査計画

水道施設名

吹上町田尻 野首地区公民館

No	項目	令和7年度検査頻度												基準値	2022/01/01～ 3年間の最大値		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
1	一般細菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	100	0
2	大腸菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	検出されないこと	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物					○										0.003	0.0003未満
4	水銀及びその化合物					○										0.0005	0.00005未満
5	セレン及びその化合物					○										0.01	0.001未満
6	鉛及びその化合物					○										0.01	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物					○										0.01	0.001未満
8	六価クロム化合物					○										0.02	0.002未満
9	亜硝酸態窒素					○										0.04	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		○			○				○				○		0.01	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		○			○				○				○		10	1.9
12	フッ素及びその化合物					○										0.8	0.08未満
13	ホウ素及びその化合物					○										1.0	0.1未満
14	四塩化炭素					○										0.002	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン					○										0.05	0.005未満
16	トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					○										0.04	0.004未満
17	ジクロロメタン					○										0.02	0.002未満
18	テトラクロロエチレン					○										0.01	0.001未満
19	トリクロロエチレン					○										0.01	0.001未満
20	ベンゼン					○										0.01	0.001未満
21	塩素酸		○			○				○				○		0.6	0.08
22	クロロ酢酸		○			○				○				○		0.02	0.002未満
23	クロホルム		○			○				○				○		0.06	0.002
24	ジクロロ酢酸		○			○				○				○		0.03	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン		○			○				○				○		0.1	0.005
26	臭素酸		○			○				○				○		0.01	0.001未満
27	総トリハロメタン		○			○				○				○		0.1	0.011
28	トリクロロ酢酸		○			○				○				○		0.03	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン		○			○				○				○		0.03	0.003
30	ブロモホルム		○			○				○				○		0.09	0.002
31	ホルムアルデヒド		○			○				○				○		0.08	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物					○										1.0	0.01未満
33	アルミニウム及びその化合物					○										0.2	0.02未満
34	鉄及びその化合物					○										0.3	0.03未満
35	銅及びその化合物					○										1.0	0.02
36	ナトリウム及びその化合物					○										200	12.4
37	マンガン及びその化合物					○										0.05	0.001
38	塩化物イオン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	200	10.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)					○										300	26
40	蒸発残留物		○			○				○				○		500	153
41	陰イオン界面活性剤					○										0.2	0.02未満
42	ジェオスミン					○										0.00001	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール					○										0.00001	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤					○										0.02	0.005未満
45	フェノール類					○										0.005	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3	0.7
47	pH値	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5.8 ~ 8.6	7.3
48	味	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	異常でないこと	異常なし
49	臭気	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	異常でないこと	異常なし
50	色度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5	1.3
51	濁度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2	0.2未満
		9	23	9	9	51	9	9	23	9	9	23	9			項目数	